

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov evid. č.: 245271.0

Ulice, číslo: Čankov 30

PSČ, místo: 360 17 Karlovy Vary – Čankov

Typ budovy: Rodinný dům

Plocha obálky budovy: 410,87 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,83 m²/m³

Energeticky vztáhná plocha: 174,13 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)		Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)	
Měrné hodnoty		kWh/(m ² .rok)	
Mimořádně úsporná A	72		Dop.
Velmi úsporná B	108		134
Úsporná C	144		149
Méně úsporná D	216	Dop.	199
Nehospodárná E	289		298
Velmi nehospodárná F	361		397
Mimořádně nehospodárná G	636		496
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		110,778	23,296

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☒
Okna a dveře:	☒
Střechu:	☒
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné: strop	☒

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejích dopadů na energetickou náročnost je znázorněno šipkou.

Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² .K)	Díleč dodané energie			Měrné hodnoty		kWh/(m ² .rok)
Mimořádně úsporná							
A							
B							
C						19/Dop.	5/Dop.
D	Dop.	Dop.					
E							
F							
G	1,44	614					
Mimořádně neekonomická							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		106,74				3,26	0,78

Zpracovatel: Ing. Veronika Skorunková
Kontakt: Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - jih
607 051 061 / skorunkova@pkvp.cz

Osvědčení č.: 1797
Vyhотовeno dne: 23.10.2019
Podpis: